



Office Of Commissioner/Fire Officer, SAGAR NAGAR NIGAM
SAGAR Division , SAGAR
Madhya Pradesh

अग्नि शमन प्रकोष्ठ
Fire Cell

अनापत्ति प्रमाण पत्र
No Objection Certificate

जावक क्रमांक / Dispatch Number : 6100001618/FNOC/COL/2021/0200
आवेदन की तिथि / Application Date : Jul 3, 2021 जावक की तिथि / Dispatch Date : 07-Jul-21
आवेदक का नाम / Applicant Name : SAVITA SINGH RAJPUT

आवेदक का पता / Applicant Address : NEAR GYANVEER COLLEGE RAJGHAT ROAD TILLI WARD ,
SAGAR (M.P) SAGAR 470001

अनापत्ति प्रमाण पत्र का प्रकार / Type of NOC : PROVISIONAL

अधिभोग का प्रकार / Type of Occupancy : Educational Building/ शैक्षणिक भवन

ईमारत का ऊंचाई / Building Height : 9 (मीटर में / Meter)

भूमि / भवन का क्षेत्रफल / Plot / Building Area: 10090 (Sq.Mtr)

संपत्ति का पता / Property Address : CAMBRIDGE HEIGHTS SCHOOL NEAR GYANVEER COLLEGE
RAJGHAT ROAD TILLI WARD SAGAR SAGAR NAGAR NIGAM

अग्नि प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित / Approved by Fire Authority :

विषय/Subject- रजिस्ट्रेशन नंबर :- 6100001618 भवन हेतु प्रोविजनल फायर अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदाय करने के संबंध में।

टिप्पणि / Remarks-

प्रति,


श्रीमति सविता सिंह राजपूत
गानवीर कॉलेज के पास राजघाट रोड
तिली वार्ड, सागर


ऊपर दिए गए आवेदन विवरण के अनुसार एवं आवेदन के साथ आवेदित भवन/बहुमंजिला भवन का फायर प्लान सक्षम फायर कंसल्टेन्ट से तैयार हस्ताक्षर (सहित) प्रस्तुत किया गया है तथा अग्निसुरक्षा संबंधी निर्धारित 53 बिन्दुओं की जानकारी भी आर्किटेक्ट्स/ इंजिनियर तथा भवन मालिक के हस्ताक्षर सहित प्रस्तुत की गई है।

गठित समिति द्वारा प्राप्त आवेदन का परीक्षण किया गया और समिति के परीक्षण अनुसार आवेदन को निम्नलिखित प्रावधान एवं शर्तों का पालन करना आवश्यक होगा :-

(1) निम्न लिखित अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था करना अनिवार्य होगा :-

1. Access.


Manager
Cambridge Heights School
Near Gyanveer College, Tilli
Distt. Sagar (M. P.)


PRINCIPAL
Cambridge Heights School
Rajghat Road, Tilli, Sagar (M.P.)-470001
CBSE Aff. No. 1031301
School Code - 51155
Distt Code-23111019217



Office Of Commissioner/Fire Officer, SAGAR NAGAR NIGAM
SAGAR Division , SAGAR
Madhya Pradesh

अग्नि शमन प्रकोष्ठ
Fire Cell

अनापत्ति प्रमाण पत्र
No Objection Certificate

जावक क्रमांक / Dispatch Number : 6100001618/FNOC/COL/2021/0200

आवेदन की तिथि / Application Date : Jul 3, 2021 जावक की तिथि / Dispatch Date : 07-Jul-21

आवेदक का नाम / Applicant Name : SAVITA SINGH RAJPUT

2. Wet Riser.
3. Down Comer.
4. Hose Reel.
5. Automatic Sprinkler System.
6. Yard Hydrant.
7. U.G. Tank with Draw off Connection.
8. Terrace Tanks.
9. Fire Pump.
10. Terrace Pump.
11. First Aid Fire Fighting Appliances.
12. Pressurization System.
13. Auto Detection System.
14. Manual operated Electrical Fire Alarm System.
15. P.A. System with talk back facility.
16. Emergency Light.
17. Auto D.G. Set.
18. Illuminated Exit Sign.

Surbh
Manager
Cambridge Heights School
Near Gyanseer College, TNN
Dist. Sagar (M. P.)

[Signature]

[Signature]

PRINCIPAL
Cambridge Heights School
Rajghat Road, TNN, Sagar (M.P.)-470001
CBSE Aff. No. 1031301
School Code - 51155
Dist. Code-23114019237



Office Of Commissioner/Fire Officer, SAGAR NAGAR NIGAM
SAGAR Division , SAGAR
Madhya Pradesh

अग्नि शमन प्रकोष्ठ
Fire Cell

अनापत्ति प्रमाण पत्र
No Objection Certificate

जावक क्रमांक / Dispatch Number : 6100001618/FNOC/COL/2021/0200

आवेदन की तिथि / Application Date : Jul 3, 2021 जावक की तिथि / Dispatch Date : 07-Jul-21

आवेदक का नाम / Applicant Name : SAVITA SINGH RAJPUT

19. Means of Escape.

20. Compartmentation.

21. MCB/ELCB.

22. Fireman Switch in Lift.

23. Hose Boxes with Delivery Hose and Branch.

24. Refuge Area.

(2) उपरोक्त लिखित 24 बिन्दुओं में से आवश्यक अग्निशमन उपकरणों (नेशनल बिल्डिंग कोड-2016 के भाग - 4, के टेबल 7 के प्रावधान अनुसार) को संलग्न फायर प्लान के प्रावधान अनुसार स्थापित करना, समस्त फस्ट एड एवं अन्य आवश्यक फायर फायटिंग (नेशनल बिल्डिंग कोड-2016 के भाग - 4 अनुसार) व्यवस्था करना, भूमि विकास नियम, 2012 एवं निर्धारित आई.एस. मानकों का पालन करना अनिवार्य होगा।

(3) आवेदक को स्वीकृत अभिन्यास एवं भवन अनुज्ञा में निर्धारित शर्तों का पालन करना अनिवार्य होगा और स्वीकृति से भिन्न निर्माण/उपयोग की सक्षम स्वीकृति लेने हेतु आवेदक स्वयं उत्तरदायी होगा। यह अनुज्ञा भवन अनुज्ञा में निर्धारित अवधि या 1 वर्ष की अवधि हेतु प्रभावशील रहेगी। यदि निर्धारित अवधि में कार्य पूर्ण नहीं किया जाता है, तो एन.बी.सी. 2016 में समय-समय पर किये गये संशोधन अनुसार कार्य करना बंधनकारी होगा।

(4) फायर वाहन के बाधा रहित आवागमन हेतु भवन के स्वीकृत मानचित्र अनुसार एम.ओ.एस. खुला रखना अनिवार्य होगा।

Subbi
Manager
Cambridge Heights School
Near Gyanveer College, Tilli
Distt. Sagar (M. P.)

PRINCIPAL
Cambridge Heights School
Raigarh Road, Tilli, Sagar (M.P.)-476007
CBSE Aff. No. 1031301
School Code - 51155
Distt. Code-2311101923;



Office Of Commissioner/Fire Officer, SAGAR NAGAR NIGAM
SAGAR Division , SAGAR
Madhya Pradesh

अग्नि शमन प्रकोष्ठ
Fire Cell

अनापत्ति प्रमाण पत्र
No Objection Certificate

जावक क्रमांक / Dispatch Number : 6100001618/FNOC/COL/2021/0200

आवेदन की तिथि / Application Date : Jul 3, 2021 जावक की तिथि / Dispatch Date : 07-Jul-21

आवेदक का नाम / Applicant Name : SAVITA SINGH RAJPUT

अतः गठित समिति की अनुशंसा अनुसार उपरोक्त लिखित शर्तों एवं प्रावधानों के तहत "प्रोविजनल फायर अनापत्ति प्रमाण पत्र" प्रदाय करने की स्वीकृति "अग्नि शमन प्राधिकारी" द्वारा प्रदाय की गई है और तदनुसार स्वीकृति आदेश जारी किया जाता है।

(अग्नि शमन प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत / अनुमोदित)

**RAM
PRAKASH
AHIRWAR**

Digitally signed by RAM PRAKASH
AHIRWAR
DN: c=IN, o=Personal,
2.5.4.20=ad0ec9a401e746a0421255e5ef6
28eb7a173d9ec545e5d8beea2dcfb5c1851
b9, postalCode=465661, st=MADHYA
PRADESH,
serialNumber=548a9f9218719913215f6508
d5f61e3b08aff213cda41b3c134c910e760c
1533, cn=RAM PRAKASH AHIRWAR
Date: 2021.07.07 14:33:16 +05'30'

Commissioner/Fire Officer, SAGAR NAGAR NIGAM

SAGAR Division , SAGAR
Madhya Pradesh

Savita
Manager
Cambridge Heights School
Near Gyanveer College, TMIH
Distt. Sagar (M. P.)

[Signature]
PRINCIPAL
Cambridge Heights School
Rajhat Road, TMI, Sagar (M.P.)-470001
CBSE Aff. No. 1031301
School Code - 51155
Distt. Sagar (M. P.)